

钦州市开投水务有限公司
2024年7月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	35	128
	合格数量 (个)	31	31	31	35	128
	平均值	1	1	1	1	1
	最大值	5	24	19	10	24
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	35	128
	合格数量 (个)	31	31	31	35	128
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	94	94	94	35	317
	合格数量 (个)	94	94	94	35	317
	平均值	0.18	0.24	0.20	0.06	0.17
	最小值	0.10	0.15	0.10	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	35	1988
	合格数量 (个)	775	775	403	35	1988
	平均值	0.33	0.46	0.44	0.43	0.42
	最大值	0.91	0.77	0.91	0.90	0.91
色度	检验数量 (个)	31	775	403	35	1244
	合格数量 (个)	31	775	403	35	1244
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	35	1988
	合格数量 (个)	775	775	403	35	1988
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	31	31	31	35	128
	合格数量 (个)	31	31	31	35	128
	平均值	1.5	1.7	1.8	1.6	1.8
	最大值	2.1	2.2	2.4	2.2	2.6
40项扣除7项 后综合合格率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：

周志平


钦州市开投水务有限公司

2024年8月水质检验情况综合表

称					管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	1	1	1	4	2
	最大值	10	3	5	34	34
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	94	94	94	28	310
	合格数量 (个)	94	94	94	28	310
	平均值	0.21	0.25	0.22	0.08	0.19
	最小值	0.10	0.16	0.11	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	0.29	0.40	0.41	0.40	0.38
	最大值	0.81	0.74	0.92	0.90	0.92
色 度	检验数量 (个)	31	775	403	28	1237
	合格数量 (个)	31	775	403	28	1237
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指	检验数量 (个)	31	31	31	10	103
	合格数量 (个)	31	31	31	10	103
	平均值	1.6	1.7	1.7	1.5	1.8
	最大值	2.0	2.0	2.3	2.3	2.6
40项扣除7项	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：



钦州市开投水务有限公司
2024年9月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	30	30	30	38	128
	合格数量 (个)	30	30	30	38	128
	平均值	1	1	1	12	4
	最大值	14	10	5	93	93
总大肠菌群	检验数量 (个)	30	30	30	38	128
	合格数量 (个)	30	30	30	38	128
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	91	91	91	38	311
	合格数量 (个)	91	91	91	38	311
	平均值	0.21	0.25	0.19	0.09	0.19
	最小值	0.10	0.15	0.11	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	750	750	390	38	1928
	合格数量 (个)	750	750	389	38	1927
	平均值	0.33	0.39	0.35	0.44	0.38
	最大值	0.95	0.74	1.13	0.94	1.13
色度	检验数量 (个)	30	750	390	38	1208
	合格数量 (个)	30	750	390	38	1208
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	750	750	390	38	1928
	合格数量 (个)	750	750	390	38	1928
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	30	30	30	32	122
	合格数量 (个)	30	30	30	32	122
	平均值	1.5	1.6	1.8	1.5	1.8
	最大值	2.1	2.1	2.3	1.9	2.6
40项扣除7项后综合合格率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	99.97	100.00	99.99

编制人：刘素金

审核人：

